



י"ח בחשוון תשע"ח  
07 בנובמבר 2017  
5750-1102-2017-006970

לכבוד  
ראשי מחלקות בטיחות אש  
ראשי מדורי בטיחות אש

א.ג.נ.,

**הנדון: מערכת כיבוי וגילוי בלוחות חשמל**

1. בלוח חשמל בעל זרם של 100 אמפר ומעלה, אין חובה להתקין מערכת כיבוי אוטומטית בלוח בהתקיים כל הדרישות הבאות:  
א. מתאים לדרישות תקן ישראלי ת"י 61439;  
ב. מותקן בו גלאי עשן;  
ג. מותקן בו מערכת ניתוק לוח החשמל ממקור הזנה;  
ד. נמצא באזור כיסוי של מערכת כיבוי אוטומטית (ספרינקלרים);
2. לוח חשמל בעל זרם של 100 אמפר ומעלה המותקן מחוץ למבנה, לא יחויב במערכת אוטומטית לכיבוי אש.
3. ללוח החשמל חובה להציג אישור מעבדה על התאמת הלוח לתקן ישראלי ת"י 61439.
4. **מסמך זה מבטל את כל המסמכים הקודמים בנושא כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל בזרם של 100 אמפר ומעלה.**

בכבוד רב,



טפסר, יצחק שמעוני  
רמ"ח בטיחות אש וחקירות במחוז יו"ש  
רמ"ח תקינה אגף בטיחות אש וחקירות

העתקים:  
חיים תמם – טפסר בכיר רא"ג בטיחות אש וחקירות