



ל' שבט תשע"ח
15 פברואר 2018
מו- 007-2018

לכבוד
מר חיים תמן

-באמצעות דואר ישראל-

שלום רב,

הנושא: בדיקת תקופתית למתיקי חשמל - עדכון
סימוכין מכתבר מה 20 בספטמבר 2010

מצ"ב מכתבר משנה 2010 בקשר לביצוע בדיקות חשמל למתיקים כהנחיית צבי אש. בישיבת מועצה למקצועות החשמל אנו מגבשים הנחיות והגדרות לבודק ובדיקת חשמל ומהתה אשר יועברו אליכם בכתבם פרוטוקום. יחד עם זאת, מסמן זה שلن גורם לבלבול במשק ולางנים. ולמעשה מתבצעות בדיקות על ידי חשמלאים שאינם בודקים, דבר שמהווה עבירה על החוק וסקנה בטיחותית ו="#">

ומבצע תחת חסותום.

למען הסדר הטוב אבקש להנחות את אנשיך שבעל דוח שמוגש יציין אם הוא דוח בודק בהתאם לגודל המתיקן ומה רישום של הבודק והפרמטרים שנבדקו או לחילוף דוח שהוגש על ידי חשמלאי שאינו בודק עליו יציין במקומות ברור ובגדול. דוח זה הוא לצורך אחזקה ואית מהוות ומתייף "דוח בודק חשמל המשמש כבדיקה על פי דרישת תקנות החשמל" יצורפו הפרמטרים שנבדקו.

אציין כי אנשייך מעבירים אליו דוחות של אנשים שאינם בודקים ומוצאים דוחות בדיקה, דבר מהוות עבירה פלילית על החוק וסקנה בטיחותית.

אוודה לפועלך בנושא

בכבודך,

אליהו אבישר

המנהל למתן רישיון לביצוע עבודות חשמל
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

העתיקום:
גב' מיכל אבגבים – מנהלת אגף רישום ורישיון עסקים
עו"ד נתע ברנר נאור – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תברי מועצת מקצועות החשמל



י"ב בתשרי התשע"א
20 בספטמבר 2010
כב. 3977-2010

לכבוד
מפקדי שירות כבאות
רמ"די מניעת דלקות בשירותי הכבאות

א.ג.ג.,

הណון: בדיקת תקופתית למתקני חשמל - עדכון

מכתבינו: כב. 3571-2007 מותאריך 25 יוני 2007

כב. 666-2009 מותאריך 25 ינואר 2009

כב. 6564-2009 מותאריך 29 ספטמבר 2009

מסמך זה מציג דרישת לבדיקות מתקני חשמל בעסקים ובמבנה, ומעדכן את הנחיותינו הנוגעות למתקני חשמל הנמצאים במקומות, המחויקים חומרית מסוכנים.

בשנה שמצועת בדיקה על ידי חשמלאי בודק ולא נמצא ליקויים לא נדרש תחזקה על ידי חשמלאי מוסמך.

רצ"ב טבלה המפרטת את תדריות הבדיקה של מתקני החשמל על ידי חשמלאי בודק וכן תדריות התחזקה על ידי חשמלאי מוסמך.

בשנה, בה המבנה מחובר לרשות החשמל על ידי חברת החשמל, לא נדרש לבצע בדיקה על ידי חשמלאי בודק או תחזקה על ידי חשמלאי מוסמך.

כמו כן, מצ"ב טופס תעוזת בדיקת מתן חשמלי עפ"י חוק החשמל, תש"ייד 1954 ותקנותיו.
لتשומות לבכט: התעודה כולל שני עמודים.

הוראות אלו באות להוסיף על דרישות כל דין.

מכتب זה מבטל את מכתבינו שבסימוכין.

ברכה,

**חיים תם
סגן מפקח כבאות ראשי**

העתיקים :
מר שמעון רומח - נציג כבאות והצלה ומכ"ר
מר אבי רונן - מנהל יחידה לרישיון מפעלים בטוחניים
מר אשר גרנר - ראש אגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה
גב' אנקה בלומר - ממונה מניעת דלקות ארצית
חברי ועדת חשמל

תדריות בדיקת לחשמלאי בודק ותחזוקה על ידי חשמלאי מוסמך

תדריות בדיקה על ידי חשמלאי בודק	תדריות תחזוקה על ידי חשמלאי מוסמך	גורם מבעע	מבנה או עסק
כל 5 שנים	כל שנה	חנות או עסק במרכז קניות מקורה בעלי שטחים ציבוריים סגורים משותפים לרבות קניינים (ללא תלות בשטח המבנה) הערה: סעיף זה לא יחול על חנות/ עסק במקבץ חניות בקומת קרקע של מבנה. לדוגמה: מתחם ביג איט בקטגוריה זו.	
-----	כל 5 שנים	מבנה או עסק בניין / סגור עד 200 מ"ר (בודד)	מבנה או עסק בניין / סגור מ-200 מ"ר עד 500 מ"ר (בודד)
-----	כל שנתיים	מבנה או עסק בניין / סגור מ-200 מ"ר עד 500 מ"ר (בודד)	מבנה או עסק מעל 500 מ"ר (בודד)
כל 5 שנים	כל שנה	מבנה או עסק מחזק חומרים מסוכנים מתוך/מבנה מחזק חומרים מסוכנים ובעל הייתר רעלים בסיווג C	מבנה או עסק מחזק חומרים מסוכנים מתוך/מבנה מחזק חומרים מסוכנים ובעל הייתר רעלים בסיווג C
כל 5 שנים	שנתיים מיום הבדיקה האחרונה של חשמלאי מוסמך או חשמלאי בודק	מבנה או עסק מחזק חומרים מסוכנים מתוך/מבנה מחזק חומרים מסוכנים ובעל הייתר רעלים בסיווג B	מבנה או עסק מחזק חומרים מסוכנים מתוך/מבנה מחזק חומרים מסוכנים ובעל הייתר רעלים בסיווג B
כל שנה	---	מבנה או עסק מחזק חומרים מסוכנים בתchanת תדליך	מבנה או עסק מחזק חומרים מסוכנים בתchanת תדליך
כל 5 שנים	שנתיים מיום הבדיקה האחרונה של חשמלאי מוסמך או חשמלאי בודק	מבנה או עסק מחזק חומרים מסוכנים בתchanת תדליך	מבנה או עסק מחזק חומרים מסוכנים בתchanת תדליך
כל שנה	---	מבנה או עסק מחזק גוף"ם כהגדתו בהוראת מכ"ר 507	מבנה או עסק מחזק גוף"ם כהגדתו בהוראת מכ"ר 507
כל 5 שנים	שנתיים מיום הבדיקה האחרונה של חשמלאי מוסמך או חשמלאי בודק	מבנה או עסק מחזק גוף"ם כהגדתו בהוראת מכ"ר 507, בקיבולת עד 8 טון	מבנה או עסק מחזק גוף"ם כהגדתו בהוראת מכ"ר 507, בקיבולת עד 8 טון
כל שנה	---	מבנה או עסק מחזק גוף"ם כהגדתו בהוראת מכ"ר 507, בקיבולת מעל 8 טון	מבנה או עסק מחזק גוף"ם כהגדתו בהוראת מכ"ר 507, בקיבולת מעל 8 טון
כל 5 שנים	שנתיים מיום הבדיקה האחרונה של חשמלאי	מבנה או עסק מחזק גוף"ם כהגדתו בהוראת מכ"ר 507, בו חוננות 4	מבנה או עסק מחזק גוף"ם כהגדתו בהוראת מכ"ר 507, בו חוננות 4

גולם מבצע	תדיות בדיקה על ידי חשמלאי בודק	תדיות תחזוקה על ידי חשמלאי מוסמך
מבנה או עסק מכליות לכל היותר	מוסמך או חשמלאי בודק	
חניון מכליות ג'פ"ם, כהגדרתו בחוראות מכ"ר 507, בו חונות 5 מכליות או יותר	כל שנה	
מבנה או מתקן (לרבבות המאחסן חומי"ס) שמערכת החשמל בו עומדת בפיקוח ובדיקה באופן שוטף ע"י הנדס חשמל	כל 5 שנים לא נדרש תחזוקה על ידי חשמלאי מוסמך אלא על ידי מהנדס חשמל פחות אחת לשנה	

הערה כללית

בשנה שמבצעת בדיקה על ידי חשמלאי בודק ולא נמצאו ליקויים לא נדרש תחזוקה על
ידי חשמלאי מוסמך.

לגביו מתקנים / מבנים מחזיקי חומראים מסוכנים – היתר הרעלים וסיווגו ניתן ע"י המשרד
להגנת הסביבה.