

117. במתקן חדש מונח, בהתקנה סמויה, צינור פלסטי בקוטר פנימי של 13.5 מ"מ. מספר המוליכים המבודדים, המרבי, בשטח חתך של 1.5 מ"מ<sup>2</sup>, שמותר להשחיל בצינור, הוא:

- א. 3
- ב. 4
- ג. 5
- ד. 6

118. במתקן חדש מונח, בהתקנה סמויה, צינור פלסטי בקוטר פנימי של 16 מ"מ. מספר המוליכים המבודדים, המרבי, בשטח חתך של 2.5 מ"מ<sup>2</sup>, שמותר להשחיל בצינור, הוא:

- א. 2
- ב. 3
- ג. 4
- ד. 5

## תשובות לנושא 3: חוקים ותקנות בחשמל

### שאלות סגורות

א-10	ב-9	ב-8	ד-7	א-6	א-5	ד-4	ג-3	א-2	ב-1
ג-20	ב-19	א-18	ג-17	א-16	ב-15	ג-14	ג-13	ג-12	ב-11
ב-30	ב-29	ג-28	ד-27	ג-26	ד-25	ב-24	א-23	ב-22	א-21
ג-40	א-39	א-38	ד-37	ב-36	א-35	ב-34	ד-33	ב-32	ב-31
ב-50	ב-49	ד-48	ד-47	ג-46	ד-45	ג-44	א-43	ד-42	א-41
ד-60	ג-59	א-58	ד-57	ב-56	ד-55	ד-54	ג-53	ג-52	ג-51
א-70	ב-69	א-68	ב-67	ב-66	ב-65	ג-64	ג-63	ב-62	ד-61
ד-80	ג-79	ב-78	ג-77	ג-76	ד-75	ב-74	ג-73	ג-72	ד-71
א-90	א-89	ג-88	ד-87	ב-86	ג-85	ב-84	ד-83	ב-82	ג-81
א-100	א-99	ד-98	ב-97	ד-96	ב-95	ג-94	ד-93	א-92	ב-91
ב-110	ד-109	א-108	א-107	ג-106	א-105	ג-104	ג-103	ב-102	ד-101
ג-120	ב-119	ג-118	ב-117	ג-116	ג-115	ב-114	ג-113	ב-112	ד-111
ג-130	ב-129	ב-128	ג-127	ב-126	ב-125	ב-124	א-123	ג-122	ד-121