

**5.6 מבטחים לאומיים**

5.6.1 המבטחים הלאומיים של חברת החשמל יותקנו בארגזים מבודדים, בהתאם לעלה בנייה.

5.6.2 הזרמים הנקובים של הנטייכים הלאומיים של חברת החשמל יהיו בהתאם לטבלה מס' 3.

טבלה מס' 3

דרם נקוב של נתיר לאומי של חברת החשמל [אמפר]	mpsak אוטומטי ראשי של הלוקו [אמפר]	סוג החיבור של הצרcn
63	40	חד-פazzi
35x3	25x3	תלת-פazzi

5.7 לוחות מונים וארונות מונים

5.7.1 המונים יורכבו על לוחות מונים טקניים של חברת החשמל.

5.7.2 לוחות המונים של חברת החשמל יותקנו על קיר מבטון, בהתאם לארונות המונים אשר יבנה המזמין - בהתאם להנחיות חברת החשמל.

5.7.3 המדידות הפנימיות של ארון מונים לאומי יהיו בהתאם לטבלה מס' 4.

טבלה מס' 4

רוחב הארון – "A" [מ"מ]	מספר המונים המרוכדים בארון	סוג הארון
400	1	א
600	2	ב
900	3	ג
1,100	4	ד
1,300	5	ה
1,500	6	ו